

Vertemate, 13-03-2020

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ASSEVERAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI FISCALI

La Società IDEMA CLIMA SRL, certifica che le pompe di calore indicate nella tabella seguente soddisfano i requisiti di efficienza minima stabiliti nell'allegato 1 del DM 6 agosto 2009 pubblicato sulla GU il 26 settembre 2009.

Tale decreto modifica il DM 19 febbraio 2007 e prevede che l'incentivazione interessi anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore che abbiano un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato 1 del DM 6 agosto 2009.

Pompa di calore aria/aria VRF V5-X con DC Inverter		
Requisiti minimi del coefficiente prestazionale	EER	COP
	3,23	3,70

Modello unità esterna	Capacità unità interne	Capacità nominale in raffreddamento (kW)	Capacità EER	Capacità nominale in riscaldamento (kW)	Capacità COP
V5-X252WV2GN1	100%	25,20	4,70	27,00	5,60
V5-X280WV2GN1	100%	28,00	4,50	31,50	5,30
V5-X335WV2GN1	100%	33,50	4,30	37,50	4,90
V5-X400WV2GN1	100%	40,00	4,30	45,00	4,80
V5-X450WV2GN1	100%	45,00	4,10	50,00	4,60
V5-X500WV2GN1	100%	50,00	3,90	56,00	4,25
V5-X560WV2GN1	100%	56,00	3,86	63,00	4,12
V5-X615WV2GN1	100%	61,50	3,74	69,00	4,03

Nota: I valori della capacità in raffreddamento EER e della capacità di riscaldamento COP sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511-2011 e 2013.

Pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni:

- Raffreddamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 35°C bulbo umido 24°C.
Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 27°C e bulbo umido 19°C.
- Riscaldamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 7°C e bulbo umido 6°C.
Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 20°C e bulbo umido 15°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali e usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano

Sede Amministrativa: S.S. dei Giovi: 31 - 22070 Vertemate (Co) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Cap. Soc. € 250'000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. /R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622

www.idemaclima.it E-mail: <mailto:info@idemaclima.it>