



Vertemate, 30 Marzo 2021

## DICHIARAZIONE PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 2.0

Il CONTO TERMICO 2.0, introdotto dal DM 16 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2016 ed entrato in vigore il 31 maggio 2016, è un incentivo senza scadenza che può essere utilizzato sia dai privati sia dalle pubbliche amministrazioni.

IDEMA CLIMA S.r.l. dichiara che le unità pompa di calore aria/acqua sotto elencate, soddisfano i requisiti tecnici necessari per l'accesso agli incentivi.

### Pompe di calore Aria/Acqua

Requisiti minimi del coefficiente prestazionale			<b>COP</b>
Potenza termica utile $\leq$ 35kW	Aria/Acqua	Limite Inverter	<b>3.90</b>
Potenza termica utile $>$ 35kW	Aria/Acqua	Limite Inverter	<b>3.61</b>

<b>Serie</b>	<b>Modello</b>	<b>Potenza termica nominale kW</b>	<b>COP</b>	<b>Inverter</b>
IHC	IHC-V5W/D2N8	4.65	5.00	SI
IHC	IHC-V7W/D2N8	6.65	4.94	SI
IHC	IHC-V9W/D2N8	8.60	4.60	SI
IHC	IHC-V12W/D2N8	12.30	4.81	SI
IHC	IHC-V14W/D2N8	14.10	4.60	SI
IHC	IHC-V16W/D2N8	16.30	4.45	SI
IHC	IHC-V12W/D2RN8	12.30	4.84	SI
IHC	IHC-V14W/D2RN8	14.10	4.63	SI
IHC	IHC-V16W/D2RN8	16.30	4.49	SI
IHC	IHC-V18W/D2RN8	18.00	4.70	SI
IHC	IHC-V22W/D2RN8	22.00	4.40	SI
IHC	IHC-V26W/D2RN8	26.00	4.08	SI
IHC	IHC-V30W/D2RN8	30.10	3.91	SI

Nota: Le prestazioni dichiarate sono state misurate in conformità alle norme UNI EN 14511.

Valori calcolati con pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni:

Riscaldamento: Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido.

Temperatura entrata acqua / uscita acqua 30°C / 35°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per tutti gli usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano

Sede Amministrativa: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (Co)

Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Cap. Soc. € 250'000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. /R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622

www.idemaclima.com E-mail.info@idemaclima.it