



Vertemate, 30 Marzo 2021

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER DETRAZIONI FISCALI 65% ANNO 2021

La società IDEMA CLIMA SRL dichiara che le unità pompa di calore aria/acqua sotto elencate, soddisfano i requisiti tecnici di cui all'allegato F del DM 6 agosto 2020, in vigore dal 6 ottobre 2020, in materia di requisiti minimi di efficienza energetica per l'accesso delle detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Pompe di calore Aria/Acqua

Requisiti minimi del coefficiente prestazionale			COP	EER
Potenza termica utile \leq 35kW	Aria/Acqua	Limite Inverter	3.90	3.61
Potenza termica utile $>$ 35kW	Aria/Acqua	Limite Inverter	3.61	3.33

Serie	Modello	Inverter	COP	EER
IHC	IHC-V5W/D2N8	SI	5.00	4.82
IHC	IHC-V7W/D2N8	SI	4.94	4.65
IHC	IHC-V9W/D2N8	SI	4.60	4.16
IHC	IHC-V12W/D2N8	SI	4.81	4.78
IHC	IHC-V14W/D2N8	SI	4.60	4.52
IHC	IHC-V16W/D2N8	SI	4.45	4.26
IHC	IHC-V12W/D2RN8	SI	4.84	4.83
IHC	IHC-V14W/D2RN8	SI	4.63	4.50
IHC	IHC-V16W/D2RN8	SI	4.49	4.27
IHC	IHC-V18W/D2RN8	SI	4.70	4.75
IHC	IHC-V22W/D2RN8	SI	4.40	4.60
IHC	IHC-V26W/D2RN8	SI	4.08	4.30
IHC	IHC-V30W/D2RN8	SI	3.91	4.00

Nota: Le prestazioni dichiarate sono state misurate in conformità alle norme UNI EN 14511.

Valori calcolati con pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni:

Riscaldamento: Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido.

Temperatura entrata acqua / uscita acqua 30°C / 35°C.

Raffrescamento: Temperatura aria esterna 35°C bulbo secco / 24°C bulbo umido.

Temperatura entrata acqua / uscita acqua 23°C / 18°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per tutti gli usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano

Sede Amministrativa: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (Co)

Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Cap. Soc. € 250'000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. /R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622

www.idemaclima.com E-mail.info@idemaclima.it